



Reconnaissance AEA I N° 25182

Titulaire

Fundermax GmbH
Klagenfurterstrasse 87-89
9300 St. Veit/Glan
Autriche

Fabricant

Fundermax GmbH
2355 Wiener Neudorf
Autriche

Groupe

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit

M.LOOK

Description

Plaque stratifié haute pression avec revêtement des deux côtés, PS=1850kg/m³, E ≥7mm.

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '183018' (16.07.2018), Rapport d'essai '181891' (16.07.2018); gbd Lab, Dornbirn: Rapport d'essai 'L25/0499_01' (25.02.2025); MA 39, Wien: Rapport de classement 'MA 39-25-03405' (22.04.2025)

Conditions d'essai

EN ISO 1716; EN 13823

Appréciation

Réaction au feu A2 - s1, d0

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

30.10.2025

Remplace l'attestation du

03.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

